



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 17%**

Date: Monday, July 08, 2019

Statistics: 447 words Plagiarized / 2593 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

POTENSI ENERGI PANAS BUMI DAN REKOMENDASI PEMANFAATANNYA PADA DAERAH HARUKU MALUKU TENGAH Potential of Geothermal Energy and Recommended Utilization in The Haruku Area, Central of Maluku Helda Andayany<sup>1\*</sup>, Mirtha Yunitha Sari Risakota<sup>2</sup> 1,2 Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Pattimura Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti, Poka-Ambon, 97233, Indonesia e-mail: <sup>1\*</sup>heldaandayany2014@gmail.com ; <sup>2</sup> mithayunisari@gmail.com Corresponding Author\* Abstrak Penelitian ini adalah menganalisis karakteristik mineral ubahan dengan metode FTIR di daerah mata air panas Haruku, Maluku Tengah.

Hasil analisis FTIR menunjukkan jenis mineral ubahan yang mendominasi daerah panas bumi Haruku adalah mineral aragonit dan kalsit yang terdapat pada jenis batuan karbonat. Kedua mineral ini merupakan hasil alterasi dari batuan induk karena suhu reservoir dan suhu di permukaan yang tinggi. Mineral aragonit dan kalsit diinterpretasi terbentuk secara bersama-sama pada suhu permukaan 55oC. Di bawah suhu 55oC hanya kalsit yang dapat terbentuk.

Mineral aragonit mengalami rekristalisasi dengan porositas yang tinggi. Sebaliknya, mineral kalsit mengalami rekristalisasi dengan porositas yang rendah. Hasil pengukuran suhu air panas rata-rata di permukaan adalah 58,8oC. Karakteristik air panas pada daerah Haruku Maluku Tengah juga didukung dengan pH adalah 7,1 dan konduktivitas listrik berkisar (9,350-10,450)  $\mu$ S/m.

Pengukuran debit alir berkisar (0,11-0,16) m<sup>3</sup>/detik memberikan hasil perhitungan kehilangan panas (heat loss) adalah 80 kW. Pendugaan suhu reservoir panas bumi pada daerah Haruku Maluku Tengah berkisar 240oC, sehingga dapat berpotensi sebagai lapangan panas bumi untuk digunakan sebagai dasar rekomendasi utilisasi potensi

panas bumi bagi pemerintah daerah (indirect use) yaitu sebagai informasi untuk memenuhi kekurangan daya listrik di daerah Maluku Tengah dan Maluku secara umum. Kata Kunci : Utilisasi potensi panas bumi, daya listrik, suhu reservoir.

Abstract This research is to analyze the characteristics of minerals by FTIR method in Haruku Central Of Maluku hot springs area. The FTIR analysis results indicate the type of mineral that dominates the geothermal area of Haruku is the aragonite and calcite minerals found in the type of carbonate rock which is the result of alteration from the parent rock due to the reservoir temperature and high surface temperature.

Aragonite and calcite minerals are interpreted of formed together at a surface temperature of 55°C. Below 55°C, only calcite can be formed. The mineral aragonite undergo recrystallization with high porosity. In contrast, calcite minerals undergo recrystallization with low porosity. The result of measurement of mean hot water temperature at very high surface is 58,8°C.

The characteristics of hot water in the Haruku area of ??Central Maluku are also supported with pH is 7.1 and the electrical conductivity ranges (9,350-10,450)  $\mu$ S/m. The measurement of flowing flowrate (0,11-0,16) m<sup>3</sup>/seconds giving the result of heat loss calculation is 80 kW. The estimation of geothermal reservoir temperature in Haruku Central Maluku area is 240°C, so it is potential as geothermal field to be used as the base of geothermal potential utilization recommendation for local government (indirect use) namely as information to meet the lack of electricity in the area of ??Central Maluku and Maluku in general. Keywords: Utilization of geothermal potential, electrical power, reservoir temperature.

Diterima : 12 Februari 2019 Direvisi: 07 Mei 2019 Disetujui: 05 Juni 2019 Copyright © 2019 : Author, Published by Barekeng: Jurnal ilmu matematika dan terapan PENDAHULUAN Panas bumi merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi alternatif yang renewable. Sumber daya alam ini dapat diperbarui dan pemanfaatannya relatif ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bumi.

Pada dasarnya sistem panas bumi merupakan suatu daur hidrologi air (air tanah dan hujan) yang dalam perjalannya berhubungan dengan sumber panas (heat source) bertemperatur tinggi, sehingga terbentuk air panas yang dapat terperangkap dalam batuan yang mempunyai permeabilitas tinggi. Fluida dan batuan reservoir dalam sistem panas bumi biasanya saling berinteraksi mengakibatkan perubahan fase padat dan cair, sehingga menghasilkan mineral baru atau mineral ubahan. Perubahan fase ini disebabkan adanya distribusi suhu yang berbeda-beda dalam reservoir panas bumi.

Secara umum bentuk alterasi hidrotermal meliputi mineralogi, tekstur, dan respons kimia batuan termal maupun lingkungan kimianya berubah ditandai oleh kenampakan air panas, uap air, dan gas. Uap air dan air panas tersebut akan muncul ke permukaan melalui struktur-struktur seperti sesar, atau rekahan [6]. Air yang bersifat asam ( $\text{pH} < 7$ ) terdapat pada daerah-daerah dengan endapan vulkanik, sedangkan air yang bersifat basa ( $\text{pH} > 7$ ) terdapat pada daerah-daerah dengan batuan ultramafik. Reaksi antara air dengan batuan ultramafik membentuk serpentinit.

Air panas memiliki pH rendah karena konsentrasi ion  $\text{H}^+$  di dalam sistem lebih besar. pH air rendah biasanya menunjukkan fluida panas berasal dari sistem panas bumi dominasi uap dan pH air netral biasanya menunjukkan fluida panas berasal dari sistem panas bumi dominasi air, yang biasanya mengandung silika.

Apabila laju aliran air panas tidak terlalu besar, maka umumnya di sekitar air panas tersebut terbentuk teras-teras silika yang berwarna kepekahan (silica sinter terraces atau sinter platforms) [1]. Marini dan Susangkyono (1999) [7] menyebutkan bahwa saat ini Indonesia mempunyai total potensi sumber daya dan cadangan panas bumi sebesar 27.189 MW (yaitu potensi sebesar 14.244 MW, cadangan terduga 9.912 MW, mungkin 728 MW, dan terbukti 2.305 MW) atau sekitar 40% potensi dunia.

Meskipun demikian baru 807 MW dari total potensi tersebut yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia. Kabupaten Maluku Tengah terdapat 8 lokasi yang meliputi Larike, Tulehu, Haruku, Saparua, Nusalaut, Tehoru, Banda Baru dan Pohon Batu diduga memiliki potensi sumber energi panas bumi 400 MW. Tjokrosapoetro et al. (2003) [10] menyebutkan bahwa salah satu daerah potensi panas bumi di daerah Maluku Tengah adalah Haruku.

Struktur sesar normal Haruku yang berarah Barat Daya sampai Timur Laut. Sesar ini berperan besar memunculkan manifestasi air panas di daerah Haruku Maluku Tengah dengan suhu di permukaan adalah 55°C. Keadaan fisik di lokasi sekitar mata air panas Haruku menunjukkan terdapat material berwarna coklat kemerahan di permukaannya dan batuan sekitar teralterasi atau sudah mengalami ubahan dari batuan induk.

Potensi panas bumi yang terjadi pada batuan karena adanya proses alterasi hidrotermal yang membentuk mineral ubahan yang dapat mengubah densitas batuan tergantung pada jenis mineral yang dibentuk pada suatu reservoir panas bumi [11]. Selain Haruku, Tehoru merupakan salah satu daerah prospek panas bumi di Maluku Tengah. Temperatur reservoir di daerah ini diperkirakan sebesar 210°C yang termasuk ke dalam temperatur sedang.

Hasil kompilasi data terpadu memperlihatkan zona prospek panas bumi daerah Tehoru diperkirakan berada di sekitar manifestasi mata air panas Tehoru dengan luas kurang lebih 6 km<sup>2</sup>. Potensi sumber daya hipotetik daerah panas bumi Tehoru adalah sekitar 40 MWe [5]. Penyelidikan suhu reservoir panas bumi di daerah Haruku dan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan persamaan geotermometer empiris (SiO<sub>2</sub>)p memberikan suhu reservoir pada daerah panas bumi Haruku antara (185 ± 1.0)oC to (190 ± 1.1)oC dan Tehoru antara suhu (185 ± 1.0)oC to (190 ± 1.1)oC.

Kenampakan suhu air panas di permukaan pada mata air panas Haruku berkisar antara (58 – 59)°C dan Tehoru berkisar antara (60 – 61)oC. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Haruku dan Tehoru berpotensi sebagai lapangan panas bumi di daerah Maluku Tengah [3]. Salah satu penyebab belum maksimum pemanfaatan potensi panas bumi yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah adalah karena ketidakpahaman tentang karakteristik mineral ubahan yang terdapat disekitar mata air panas.

Sehingga telah dilakukan penelitian untuk menganalisis karakteristik mineral ubahan menggunakan metode FTIR (Fourier Transform Infra Red). Metode FTIR (Fourier Transform Infra Red) ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang belum diketahui, karena spektrum yang dihasilkan oleh suatu senyawa adalah khas dan oleh karena itu dapat menyajikan sebuah finger print (sidik jari) untuk senyawa tersebut [8].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik mineral ubahan di sekitar mata air panas dan suhu reservoir sumber panas bumi di daerah Haruku Maluku Tengah. Penelitian mendalam adalah dengan memperkirakan kehilangan panas (heat loss) yang dihitung berdasarkan pengukuran debit alir air panas di sekitar mata air panas Haruku Maluku Tengah [2]. METODE PENELITIAN Secara geografis pulau Haruku terletak antara 3o30'38.88"- 3o38'14.64" LS and 128o23'54.24" - 128o34'40.8" BT.

Peta pulau Haruku disajikan pada Gambar 1 [4].

Gambar 1. Peta Pulau Haruku Pada beberapa manifestasi air panas di daerah Haruku, Maluku Tengah terdapat mineral ubahan yang terbentuk di permukaan sekitar mata air panas. Kenampakan mineral ubahan ini dapat menunjukkan karakteristik air panas yang pernah berinteraksi dengan batuan sekitar.

Untuk mengetahui karakteristik mineral ubahan maka telah dilakukan pengukuran suhu, pH dan konduktivitas air panas di permukaan selama monitoring 1 x 24 jam dengan interval waktu pengukuran tiap 30 menit. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data pengukuran rata-rata suhu, pH, dan konduktivitas air panas di permukaan untuk

mengetahui karakteristik mineral ubahan dan suhu di reservoir.

Suhu diperlakukan diukur dengan Xplorer GLX yang dilengkapi sensor suhu lingkungan dan sensor suhu air (Stainless Steel Probe) PS-215, sensor pH dan sensor konduktivitas. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel batuan **di sekitar mata air panas**. Selanjutnya mineralogi penyusun batuan ubahan dideskripsi dengan menggunakan analisis **FTIR (Fourier Transform Infra Red)**.

Analisis sampel batuan dengan FTIR **untuk mengetahui jenis mineral** ubahan dan karakteristik mineral ubahan. Selain itu, penelitian ini memperkirakan besar potensi panas bumi melalui perhitungan kehilangan panas (heat loss) yang dihitung berdasarkan pengukuran debit alir air panas di sekitar mata air. Hilang panas alamiah ini dihitung berdasarkan rumus yang diberikan oleh Hochstein (1990) dalam Saptadji (2009) [9], yaitu:  $\text{??} = \text{??} h. \text{??} - \text{??} h. \text{??}$ .

$\text{??} = \frac{\text{??}}{\text{??}} \cdot \text{??} - \text{??}$  (1) dengan: ?? adalah hilang panas (kW); ?? adalah debit aliran yang keluar (m<sup>3</sup>/detik);  $h. \text{??} - h. \text{??}$  ?? adalah entalpi fluida (kJ/kg); ?? adalah kapasitas panas spesifik (kJ/kg.oC), ( $\text{??}$  untuk air memiliki nilai rata-rata 4,2 kJ/kg.oC); ?? adalah temperatur mata air panas dan ?? 0 adalah temperatur udara rata-rata tahunan.

Perhitungan kehilangan panas secara alamiah dihitung sesuai dengan tipe manifestasi panas bumi. Untuk kolam air panas atau hangat, perhitungan kehilangan panas harus memperhitungkan proses evaporasi. Untuk kolam-kolam yang mempunyai dimensi kurang dari 1000 m<sup>2</sup>, umumnya digunakan pendekatan empiris dengan nilai hilang panas alamiah yang sesuai dengan temperatur kolam.

Pendugaan besar **potensi panas bumi di daerah** Haruku dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi utilisasi potensi panas bumi bagi pemerintah daerah (indirect use) yaitu sebagai informasi untuk memenuhi kekurangan daya listrik di daerah Maluku Tengah dan Maluku secara umum. HASIL DAN PEMBAHASAN Lokasi penelitian **di daerah panas bumi** Haruku, Maluku Tengah **secara geografis terletak antara** 3,34 Lintang Selatan dan 128,29 Bujur Timur.

Hasil pengukuran suhu, **pH** dan **konduktivitas air** panas di permukaan selama monitoring 1 x 24 jam dengan interval waktu pengukuran tiap 30 menit diberikan pada Tabel 1. Suhu rata-rata di permukaan mata air panas Haruku adalah 58,5oC. Hal ini menunjukkan bahwa suhu permukaan air panas cukup tinggi. Tabel 1. Hubungan antara suhu, pH, konduktivitas listrik dan debit alir yang terukur di permukaan air panas dengan interpretasi suhu **reservoir daerah panas bumi** Haruku.

Besaran Nilai Suhu ( $^{\circ}$ C) 58,8 pH ( $\pm$  0,01) 7,1 Konduktivitas ( $\mu$ S/m) (9,350-10,450) Debit Alir (m<sup>3</sup>/detik) (0,11-0,16) Suhu Reservoir ( $^{\circ}$ C) 240 Hilang panas (kW) 80 Berdasarkan Tabel 1, hasil pengukuran suhu air panas rata-rata di permukaan yaitu 58,8 $^{\circ}$ C. Karakteristik air panas di daerah Haruku juga didukung dengan pH adalah 7,1 dan konduktivitas listrik berkisar (9,350-10,450) ( $\mu$ S/m).

Pengukuran debit alir berkisar (0,11-0,16) m<sup>3</sup>/detik memberikan hasil perhitungan kehilangan panas (heat loss) adalah 80 kW yang diberikan pada tabel 2. Dengan pengukuran langsung suhu di permukaan yang tinggi, pH, konduktivitas dan debit alir di permukaan mata air panas, maka dapat diinterpretasi suhu reservoir panas bumi Haruku berkisar 240 $^{\circ}$ C. Data ini juga didukung dari hasil pemodelan sumber panas bumi dengan metode 2D di daerah Oma-Haruku [10].

Dengan demikian, suhu reservoir di daerah Haruku dapat diklasifikasikan dalam sistem panas bumi suhu tinggi [9]. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Haruku dapat berpotensi sebagai lapangan panas bumi untuk digunakan sebagai dasar rekomendasi utilisasi potensi panas bumi bagi pemerintah daerah (indirect use) yaitu sebagai informasi untuk memenuhi kekurangan daya listrik di daerah Maluku Tengah dan Maluku secara umum. Tabel 2.

Hasil perhitungan kehilangan panas (heat loss) alamiah daerah panas bumi Haruku. Kode Station Pengukuran Debit Alir (m<sup>3</sup>/detik) T ( $^{\circ}$ C) To ( $^{\circ}$ C) h.???.?? (kJ/kg) h.???.?? 0 (kJ/kg) ?h?? (kJ/kg) Q (kW) s-1 0,11 58 29 240 118 122 13,4 s-2 0,16 59 26 245 106 139 22,2 s-3 0,16 58,5 25,5 242 103 139 22,2 s-4 0,16 59,5 26,5 246 107 139 22,2 Q total (kW) 80 Berdasarkan Gambar 2, grafik spektrum absorbansi menunjukkan bahwa adanya gugus OH yang menandakan terdapat serapan alkohol/fenol pada nilai bilangan gelombang antara 3600-3820 cm<sup>-1</sup>.

Selain itu, puncak serapan yang paling tinggi dari sampel tersebut adalah berada pada nilai dengan bilangan gelombang 1870 cm<sup>-1</sup> dengan gugus fungsinya adalah C=O. Untuk daerah serapan dengan panjang gelombang pada kisaran ini jenis mineralnya adalah kalsit. Selain itu terdapat juga nilai bilangan gelombang yang berkisar antara 1690 cm<sup>-1</sup> yang dibentuk oleh gugus fungsi C=O mengidentifikasi jenis mineral Aragonit.

/ Gambar 2. Grafik Spektrum Absorbansi Hasil analisis FTIR menunjukkan jenis mineral ubahan yang mendominasi daerah panas bumi Haruku adalah mineral aragonit dan kalsit yang terdapat dalam batuan karbonat.

Kedua mineral ini merupakan hasil alterasi dari batuan induk yang disebabkan suhu

reservoir sedang yaitu berkisar 240°C dan suhu di permukaan yang tinggi yaitu 58,8 oC. Mineral aragonit dan kalsit diinterpretasi terbentuk secara bersama-sama pada suhu permukaan 55oC. Di bawah suhu 55oC hanya kalsit yang dapat terbentuk. Mineral aragonit mengalami rekristalisasi dengan porositas yang tinggi. Sebaliknya, mineral kalsit mengalami rekristalisasi dengan porositas yang rendah.

**KESIMPULAN** Berdasarkan interpretasi suhu tinggi yang berkisar 240°C pada reservoir panas bumi Haruku dan suhu di permukaan yang tinggi yaitu 58,8 oC menyebabkan batuan **di sekitar mata air panas** sudah teralterasi atau sudah mengalami ubahan dari batuan induk. Selain itu, hasil analisis sampel batuan dengan FTIR menunjukkan jenis mineral ubahan yang mendominasi daerah panas bumi Haruku adalah mineral aragonit dan kalsit yang terdapat dalam batuan karbonat. Kedua mineral ini **merupakan hasil alterasi dari batuan** induk.

Mineral aragonit mengalami rekristalisasi dengan porositas yang tinggi. Sebaliknya, mineral kalsit mengalami rekristalisasi dengan porositas yang rendah. Proses rekristalisasi kedua mineral ubahan **ini sangat dipengaruhi oleh** suhu reservoir dan suhu dipermukaan yang tinggi. Dengan adanya kenampakan mineral ubahan, suhu reservoir sedang dan perhitungan kehilangan panas (heat loss) sebesar 80 kW menunjukkan bahwa Haruku dapat berpotensi sebagai lapangan panas bumi untuk digunakan sebagai dasar rekomendasi utilisasi potensi panas bumi bagi pemerintah daerah (indirect use) yaitu sebagai informasi untuk memenuhi kekurangan daya listrik di daerah Maluku Tengah dan Maluku secara umum.

**UCAPAN TERIMA KASIH** Terima kasih banyak ditujukan kepada Dekan **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** Universitas Pattimura melalui Laboratorium Geofisika Jurusan Fisika untuk penyediaan fasilitas peralatan penelitian. DAFTAR PUSTAKA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] \_D. J. Puradimaja, "Hidrogeologi Umum dan Sifat Fisik dan Kimia Air", Course Note for ITB Student, ITB, Bandung, 2005. D. Z.

Herman, "Geothermal Potential And Conservation Thought", Center For Geological Resources, Bandung, 2006. H. Andayany, and M. Y. S. Risakota, "Application Of Geotermometry Equation (SiO<sub>2</sub>)p In The Geothermal Area Both Haruku And Tehoru, Central Of Maluku", IJHMCR, Vol.2, Issue.04, pp 605-609, 2017. J. R. Kelibulin, "Thermal Analysis In Geothermal Area Of Oma-Haruku Based On A 2D Model", JAMFAS, Vol.1, p 23, 2016. Jr. C.

Karr, "Infrared and Raman Spectroscopy of Lunar and Terrestrial Minerals", Academic press, New York, 1-3, 1975. K. Wohletz and G. Heiken, "Volcanology and Geothermal Energy, The Regents of The University of California", Printed in The United States of

America, 1992. L. Marini, and A. E. Susangkyono, "Fluid **Geochemistry of Ambon Island** (Indonesia)", Geothermics, Vol. 28: 184-204, 1999.

Pusat Sumber Daya Geologi, "Survei Pendahuluan Panas Bumi, **Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah**, Provinsi Maluku", 2009. N. Saptadji, "Energi Panas Bumi di Indonesia", ITB Bandung, 2009. \_ [10] \_S. Tjokrosapoetro, E. Rusmana dan Suharsono, "Laporan Geologi Lembar Maluku Tengah", PPPG, Bandung. 32 h + peta geologi skala 1:250.000, 2003. \_ [11] \_W. A. Wardhana dkk.,

"Prospek energi **panas bumi di Indonesia**", Elektro Indonesia, Edisi 15 November 1998. \_

-----

#### INTERNET SOURCES:

---

1% - <https://repository.ugm.ac.id/135158/1/606-617%20M3P-02.pdf>

<1% - <https://www.coursehero.com/file/22253205/Study-Guide-3odt/>

<1% -

[https://www.researchgate.net/publication/10949028\\_Extremophiles\\_and\\_the\\_Search\\_for\\_Extraterrestrial\\_Life](https://www.researchgate.net/publication/10949028_Extremophiles_and_the_Search_for_Extraterrestrial_Life)

<1% -

<https://nurmahwijayanti.blogspot.com/2016/11/makalah-fisika-sumber-daya-energi.html>

2% -

<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Potensi-Panasbumi-tanggeung.pdf>

2% - <http://ojs.unm.ac.id/index.php/JSDPF/article/download/1488/556>

1% -

<https://id.123dok.com/document/zwww7x0z-pemodelan-sebaran-sistem-hidrotermal-dan-identifikasi-jenis-batuannya-dengan-metode-csamt-studi-kasus-gunungapi-ungaran-unib-scholar-repository.html>

1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31245/Chapter%20II.pdf;sequence=4>

1% - <https://slideplayer.info/slide/1881881/>

<1% - <http://jfu.fmipa.unand.ac.id/index.php/jfu/article/download/265/227>

<1% - <https://indoebt.com/sistem-panas-bumi/>

1% - <http://repository.unand.ac.id/22206/4/bab%201.pdf>

<1% -

<https://www.scribd.com/document/360657424/Buku-Potensi-Panas-Bumi-Indonesia-2017-Jilid-1>

<1% -  
[http://buletinsdg.geologi.esdm.go.id/index.php/bsdg/article/download/BSDG\\_VOL\\_13\\_NO\\_3\\_2018\\_1/pdf](http://buletinsdg.geologi.esdm.go.id/index.php/bsdg/article/download/BSDG_VOL_13_NO_3_2018_1/pdf)

<1% -  
<https://youngcollegestudent.blogspot.com/2014/04/metoda-geofisika-panas-bumi.html>

<1% -  
<https://www.scribd.com/document/374212708/Buku-Potensi-Panas-Bumi-Indonesia-2017-Jilid-2-pdf>

<1% - <http://psdg.geologi.esdm.go.id/kolokium/2015/pabum/17.pdf>

1% - <https://id.scribd.com/doc/316955098/Jurnal-Panas-Bumi>

<1% - <http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium/2015/pabum/17.pdf>

<1% -  
<http://ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/8/2018/07/5.-Amanda-Larasati-Suprihanto.pdf>

1% - [https://www.academia.edu/7698764/Laporan\\_polimer](https://www.academia.edu/7698764/Laporan_polimer)

1% -  
<https://pemudaniasutara.blogspot.com/2012/03/laporan-spektrofotometri-infra-red.html>

<1% - [http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&id=439](http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&id=439)

<1% -  
<http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium%202006/panas%20bumi/Penyelidikan%20Terpadu%20Daerah%20Panas%20Bumi%20Haruku.pdf>

<1% - <https://laboratorymtw.blogspot.com/2011/>

<1% -  
<https://id.123dok.com/document/1y9r83ly-anomali-medan-magnetik-di-daerah-panas-bumi-gunung-rajabasa-kalianda-lampung-selatan-1.html>

<1% - <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jgt/article/download/2499/1491>

<1% -  
<https://hannadebora123456789.blogspot.com/2014/01/laporan-klimatologi-suhu-udara-dan-suhu.html>

<1% - <https://www.scribd.com/document/337987144/Artikel-Agustb-JESP-April-2006>

<1% - <https://ml.scribd.com/doc/233301263/bse-smp-kelas-7>

<1% - <https://priyambodo1971.wordpress.com/author/priyambodo1971/page/2/>

<1% -  
[https://www.academia.edu/8442081/AGROMINERALOGI\\_Mineralogi\\_untuk\\_Ilmu\\_Pertanian](https://www.academia.edu/8442081/AGROMINERALOGI_Mineralogi_untuk_Ilmu_Pertanian)

<1% - <http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium/2015/bwhper/4.pdf>

<1% -  
[https://www.academia.edu/7293615/PANDUAN\\_PENULISAN\\_PROPOSAL\\_DAN\\_SKRIPSI\\_F-MIPA\\_UHO](https://www.academia.edu/7293615/PANDUAN_PENULISAN_PROPOSAL_DAN_SKRIPSI_F-MIPA_UHO)

<1% - <http://www.oalib.com/paper/3151329>  
<1% - <https://natural-b.ub.ac.id/index.php/natural-b/article/view/292>  
<1% - <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/datasurvei/index.php/survei>  
1% - <https://sokoria.blogspot.com/2010/05/energi-panas-bumi.html>